

GARE PARIS LYON ANALYSE SURVEILLANCE HEBDOMADAIRE - AC - N° 83

		DESTINATAIRES:			
Date de diffusion	21/02/2023	AREP – GARE ET CONNEXIONS –			
		PARVIS			
Réf Rapport : ALEA CONTROLES	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	13-02-2023		
Réf Rapport : Lot 1 – L3A	Rapports brut laboratoire	Date de prélèvement	13-02-2023		
Semaine de surveillance	Semaine 07-23	Rédacteurs : Hugues HARTMANN Sixela BOUTAMBA MBINA Aléa Contrôles			
Analyse et commentaires consécutifs à la campagne de prélèvement de contrôle de l'ambiance plomb					

Zones publique N38 - Bases Vie – Zones chantier


Nota : la limite de détection du laboratoire est < à 10µg/m²

Généralités:

- ⇒ Plusieurs prélèvements sur des tables sont élevés dans la base-vie.
- ⇒ Aucune alerte en zone publique.
- ⇒ Aucune alerte en zone chantier.

(Surveillance zone chantier phase II intégrée dans la surveillance à partir de la semaine 32 de l'année 2021)

→ Visualisation synthétique de l'évolution des moyennes depuis l'adaptation de la surveillance ←





Relevé compilé – PHV – HALL 1 – Zone publique

N°	No. of Processing		Concentration	
prélèv ment	Localisation	Support	μ/m²	Remarque
	- Zone sous PHV			
P 01	Sous PHV - coté Chalon - coté Nord	Carrelage	10,00	
P 02	Sous PHV - coté Chalon - coté Sud	Carrelage	10,00	
P 03	Sous PHV - centre	Carrelage	26,40	
P 04	Sous PHV - coté Bercy - coté Nord	Carrelage	14,00	
P 05	Sous PHV - coté Bercy - Centre	Carrelage	10,00	
P 06	Sous PHV - coté Bercy - coté Sud	Carrelage	10,00	
	Moyenne :	13,40		
HALL 1	- Entrée			
P 07	Bercy	Carrelage	112,00	
P 08	Parvis - Sud	Carrelage	30,00	
P 09	Parvis - Nord	Carrelage	35,60	
P 10	Chalon - salle des fresques	Carrelage	10,00	
HALL 1	- Quai transversal			
P 11	Zone Nord	Carrelage	28,60	
P 12	Zone Sud	Carrelage	10,00	
	Moyenne :	19,30		
Hall 1 -	surveillance sur bache de protection PHV - Coté Noi			
	Moyenne de l'ensemble des mesures au sol :			

Commentaires / analyses

⇒ RAS

Mesures correctives

 \Rightarrow RAS

Mesures préventives

⇒ Poursuivre les opérations préventives de nettoyage



